


Mirzec, 05.04.2016r.

Znak:IRG.271.15.2016.MMS

Do wszystkich Wykonawców

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 EURO (art.4 pkt.8 u PZP)
- z dnia 31.03.2016r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ **Wymiana dachu na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jagodnem**”, Gmina Mirzec jako Zamawiający wyjaśnia i uzupełnia zakres rzeczowy zamówienia:

- w pozycji 4 w brzmieniu cyt: „ Ułożenie styropianu PS 100 typ dach- podłoga (styropapy) wraz z zamocowaniem na teleskopach”, poprzez dodanie zapisu w brzmieniu cyt. „ styropian o grubości 20cm”.


WÓJT
Mirosław Seweryn