



PGE Dystrybucja S.A.
 Oddział Skarżysko-Kamienna
 Rejon Energetyczny Skarżysko
 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Rejowska 95
 tel.: (41) 252 62 63 fax: (41) 252 63 62
skarzynko.os@pgedystrybucja.pl
www.pgedystrybucja.pl

Skarżysko-Kamienna, dnia 23.03.2016r.
 RIII/TU/ZS/222/...22.79.....16r.

Załącznik nr 1 do Umowy Nr/R3/R/ o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA Mirzec
Mirzec Stary 9
27 -220 Mirzec

**Warunki przyłączenia nr 420/2016 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej
 do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: oświetlenie (budowa).

Lokalizacja: łącznik Mirzec Langiewicza – Mirzec Malcówki

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 24.02.2016, L.dz. 2438 określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: **istniejący słup w obwodzie 2 Wąchock linii napowietrznej nN z podwieszonym przewodem oświetleniowym zasilanej ze stacji „Mirzec Poddąbrowa 2”.**
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: **zaciski podstaw bezpiecznikowych w skrzyni nN w/w stacji w miejscu przyłączenia przewodu zasilającego złącze oświetlenia ZLOU.**
3. b) Miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
 i instalacji Podmiotu Przyłączanego:
 - własność Podmiotu Przyłączanego: **Rozbudowywany odcinek linii napowietrznej oświetlenia.**
 - własność PGE Dystrybucja S.A. : pozostałe elementy sieci dystrybucyjnej.
4. Moc przyłączeniowa - **6kW (istniejąca 4kW).**
5. Moc umowna - **3,7kW.**
6. Rodzaj przyłącza : **napowietrzne.**
7. Zakres niezbędnych zmian w sieci zasilającej związanej z budową oświetlenia: **bez zmian.**
8. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: **W obwodzie oświetlenia kier. Wąchock dobudować linię napowietrzną oświetlenia drogowego. Zabezpieczenia rozbudowywanego obwodu oświetlenia oraz zabezpieczenie przedlicznikowe w złączu oświetlenia dobrać do obciążenia.**
Sieć oświetlenia ulicznego w rozbudowywanym obwodzie oświetlenia powinna spełniać wymagania w zakresie spadków napięć, wybiórczości zabezpieczeń, ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej.



PGE Dystrybucja S.A.
 Oddział Skarżysko-Kamienna
 Rejon Energetyczny Skarżysko
 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Rejowska 95
 tel.: (41) 252 62 63 fax: (41) 252 63 62
skarzynsko.os@pgedystrybucja.pl
www.pgedystrybucja.pl

7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **istniejący w złączu oświetlenia „ZLOU st. Mirzec Poddąbrowa 2”.**
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: **istniejący – bezpośredni.** *Trójfazowy*
8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: **w złączu oświetlenia „ZLOU st. Mirzec Poddąbrowa 2” o wartości wynikającej z obliczeń projektowych.**
10. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN – C.**
11. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać firma posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
12. Informacje dodatkowe:
 - rezerwa mocy przyłączeniowej do zaprojektowania budowy oświetlenia - **2,3 kW.**
 - **w przypadku przekroczenia mocy przyłączeniowej na etapie obliczeń projektowych, przed realizacją inwestycji należy zwrócić się do RE Skarżysko z pismem o zmianę warunków przyłączenia;**
 - warunki przyłączenia **są ważne 2 lata** od daty ich doręczenia,
 - prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunków przyłączenia jest: Zbigniew Strojcki , tel. 41/ 252 64 39
13. Uwagi dodatkowe: Opracować dokumentację projektową zgodnie z wydanymi warunkami budowy oraz wymogami prawa dla inwestora i uzgodnić ją w ZUDP Starachowice. Część techniczną w/w dokumentacji uzgodnić w RE Skarżysko. **Przyłączenie dobudowywanego odcinka linii oświetlenia drogowego do istniejącej linii napowietrznej oświetlenia będzie możliwe po spełnieniu następujących warunków:**
 - a) **pozytywny odbiór techniczny przy udziale RE Skarżysko;**
 - b) **aktualizacji umowy świadczenia usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej na podstawie otrzymanego od RE Skarżysko potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określeniu parametrów technicznych dostaw (druk DU).**

PGE Dystrybucja S.A.
 Oddział Skarżysko-Kamienna
 Rejon Energetyczny Skarżysko
 Wydział Przyłączenia i Rozwoju.....
 Kierownik
Kamil Herman



PGE Dystrybucja S.A.
 Oddział Skarżysko-Kamienna
 Rejon Energetyczny Skarżysko
 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Rejowska 95
 tel.: (41) 252 62 63 fax: (41) 252 63 62
skarzynsko.os@pgedystrybucja.pl
www.pgedystrybucja.pl

Skarżysko-Kamienna, dnia 23.03.2016r.
 RIII/TU/ZS/222/...3275.....16r.

Załącznik nr 1 do Umowy Nr/R3/R/ o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

**GMINA Mirzec
 Mirzec Stary 9
 27 -220 Mirzec**

**Warunki przyłączenia nr 421/2016 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej
 do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: oświetlenie (budowa).

Lokalizacja: łącznik Mirzec Langiewicza – Mirzec Malcówki

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 24.02.2016, L.dz. 2439 określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: **Słup nr 10 w obwodzie 2 Malcówki linii napowietrznej nN z podwieszonym przewodem oświetleniowym zasilanej ze stacji „Mirzec Malcówki 1”.**
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: **zaciski podstaw bezpiecznikowych w skrzyni nN w/w stacji w miejscu przyłączenia przewodu zasilającego złącze oświetlenia ZLOU.**
3. b) Miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego:
 - własność Podmiotu Przyłączanego: **Rozbudowywany odcinek linii napowietrznej oświetlenia.**
 - własność PGE Dystrybucja S.A. : pozostałe elementy sieci dystrybucyjnej.
4. Moc przyłączeniowa - **2kW (istniejąca 1kW).**
5. Moc umowna - **1,0kW.**
6. Rodzaj przyłącza : **napowietrzne.**
7. Zakres niezbędnych zmian w sieci zasilającej związanej z budową oświetlenia: **bez zmian.**
8. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: **W obwodzie oświetlenia kier. Malcówki dobudować linię napowietrzną oświetlenia drogowego. Zabezpieczenia rozbudowywanego obwodu oświetlenia oraz zabezpieczenie przedlicznikowe w złączu oświetlenia dobrać do obciążenia.**
Sieć oświetlenia ulicznego w rozbudowywanym obwodzie oświetlenia powinna spełniać wymagania w zakresie spadków napięć, wybiórczości zabezpieczeń, ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej.



PGE Dystrybucja S.A.
 Oddział Skarżysko-Kamienna
 Rejon Energetyczny Skarżysko
 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Rejowska 95
 tel.: (41) 252 62 63 fax: (41) 252 63 62
skarzynsko_os@pgedystrybucja.pl
www.pgedystrybucja.pl

7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **istniejący w złączu oświetlenia „ZL.O.U. słup nr 1 st. MIRZEC MALCÓWKI 1 obw. Wieś”.**
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: **istniejący – bezpośredni.**
8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: **w złączu oświetlenia „ZL.O.U. słup nr 1 st. MIRZEC MALCÓWKI 1 obw. Wieś” o wartości wynikającej z obliczeń projektowych.**
10. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN – C.**
11. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać firma posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
12. Informacje dodatkowe:
 - rezerwa mocy przyłączeniowej do zaprojektowania budowy oświetlenia - **1,0 kW.**
 - **w przypadku przekroczenia mocy przyłączeniowej na etapie obliczeń projektowych, przed realizacją inwestycji należy zwrócić się do RE Skarżysko z pismem o zmianę warunków przyłączenia;**
 - warunki przyłączenia **są ważne 2 lata** od daty ich doręczenia,
 - prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunków przyłączenia jest: Zbigniew Strojcki , tel. 41/ 252 64 39
13. Uwagi dodatkowe: Opracować dokumentację projektową zgodnie z wydanymi warunkami budowy oraz wymogami prawa dla inwestora i uzgodnić ją w ZUDP Starachowice. Część techniczną w/w dokumentacji uzgodnić w RE Skarżysko. **Przyłączenie dobudowywanego odcinka linii oświetlenia drogowego do istniejącej linii napowietrznej oświetlenia będzie możliwe po spełnieniu następujących warunków:**
 - a) **pozytywny odbiór techniczny przy udziale RE Skarżysko;**
 - b) **aktualizacji umowy świadczenia usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej na podstawie otrzymanego od RE Skarżysko potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określeniu parametrów technicznych dostaw (druk DU).**

PGE Dystrybucja S.A.
 Oddział Skarżysko-Kamienna
 Rejon Energetyczny Skarżysko
 Wydział Przyłączenia i Rozwoju
 Hierownik
 Katarzyna Hermer