

Mirzec, dnia 25 lipca 2016 r.

Znak: IRG.271.28.1.2016.MP

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy
- zapytanie ofertowe znak: IRG.271.28.1.2016.MP z dnia 15.07.2016 r.


Dotyczy: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec**” – dokumentacja projektowa.

Pytanie nr 1.

W związku z pojawieniem się na Waszej stronie internetowej zapytania ofertowego dotyczącego wykonania usługi polegającej na zaprojektowaniu oczyszczalni przydomowych Instytut Ekologii Stosowanej zapytuje czy dopuszczalna jest nasza technologia naturalnych oczyszczalni roślinno stawowych. Technologia ta nie może legitymować się certyfikatem na zgodność z normą 12566-3, lecz podlega pod raport techniczny CEN/TR 12566-5, który zgodnie z ostatnią wersją "Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” został dopuszczony do finansowania z PROW 2014-2020. Technologia ta funkcjonuje w całym kraju w ilości około 6000 działających obiektów, oraz spełnia wszystkie wymagane parametry opisane w zapytaniu, między innymi jest tania w eksploatacji (około 40 zł/rok) i jest najbardziej ekologiczna - tworzenie siedlisk wielu gatunków płazów i gadów

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego Zamawiający oczekuje wykonania dokumentacji projektowej biologicznych oczyszczalni ścieków legitymujących się certyfikatem zgodności z normą PN-EN 12566-3+A22013 lub nowszym obowiązującym na dzień złożenia dokumentacji Zamawiającemu.


WÓJT
Mirosław Seweryn