

Mirzec, dnia 09.10.2018 r.

Znak: IRG.271.74.2018.MP

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali zapytanie ofertowe

Dotyczy:

zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tychów Nowy**

Data zamieszczenia: 04.10.2018 r.

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy nr 1

Pytanie nr 1

Proszę o informację dotyczącą postępowania Budowa Kanalizacji Tychów Nowy. Jest rozbieżność jeśli chodzi o studzienki, w przedmiarze są 1200 wawin (nie ma takiej studzienki jest największą 1000) a w projekcie jest 1200 betonowa.

Proszę o informację jakie mają być studzienki do wyceny.

Odpowiedź

Przy pozycji nr 9 przedmiotowego przedmiaru robót umieszczony jest znacznik "analogia". **Należy przyjąć do wyceny studnie z tworzywa sztucznego śr. 1200mm.**

Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w pokoju nr 220 (sekretariat) Urzędu Gminy w Mircu **do dnia 15.10.2018 r. do godz. 12⁰⁰.**


WÓJT
Mirosław Seweryn