

Pan Sylwester Spadło
Radny Rady Gminy Mirzec
– sołectwo Tychów Nowy

dotyczy: złożonej interpelacji w dniu 23 czerwca 2019 r. w brzmieniu cyt.: „**Przy budowie odcinka drogi Tychów Nowy - Ostrożanka (od remizy do początku wsi) po ostatnich opadach deszczu i pojawił się problem związany z wystąpieniem podtopień działek zlokalizowanych na początku wsi pomiędzy posesjami nr 1-4. Problem ten związany jest z brakiem możliwości odprowadzania wody opadowej z istniejącego rowu. Dlatego niezbędne jest wykonanie przepustu pod drogą. Proszę o podjęcie stosownych działań zmierzających do wyeliminowania tego problemu**”

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 23 czerwca 2019 r., Urząd Gminy w Mircu informuje, iż Pana interpelacja została przesłana pismem znak: IN.7021.2.30.2019.SP z dnia 27.06.2019r. zgodnie z kompetencjami do zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach celem udzielenia odpowiedzi oraz podjęcia stosownych działań .


WÓJT
Mirosław Sewerny

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

**WÓJT GMINY
MIRZEC**


Znak: IN.7021.2.30.2019.SP.
GMINA MIRZEC
Mirzec-Stary 9, 27-220 Mirzec
Regon 291010330, NIP 664 213 50 93

Mirzec, dnia 27.06.2019 r.

Zarząd Dróg Powiatowych
w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15,
27-200 Starachowice

*Dotyczy: interpelacji nr systemowy 2492/0/2492 z dnia 23.06.2019 r. Radnego Rady Gminy w Mircu
Pana Sylwestra Spadło*

W związku ze złożoną w dniu 23.06.2019 r. interpelacją (w załączeniu kserokopie) przez Radnego Rady Gminy w Mircu Pana Sylwestra Spadło, Gmina Mirzec zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi jak również podjęcie stosownych działań mających na celu rozwiązanie problemu podtopień posesji nr 1-4 w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 0656 T w miejscowości Tychów Nowy.



Mirosław Seweryn

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Radny Rady Gminy w Mircu – Pan Sylwester Spadło, zam. Tychów Nowy 64, 27-220 Mirzec

Interpelacja z dnia 23 czerwca 2019

*Przekazać listem brzośny
Mirosz do 24.06.2019*

Przy budowie odcinka drogi Tychów Nowy - Ostrożanka (od remizy do początku wsi) po ostatnich opadach deszczu pojawił się problem związany z wystąpieniem podtopień działek zlokalizowanych na początku wsi pomiędzy posesjami nr 1-4. Problem ten związany jest z brakiem możliwości odprowadzania wody opadowej z istniejącego rowu. Dlatego niezbędne jest wykonanie przepustu pod drogą. Proszę o podjęcie stosownych działań zmierzających do wyeliminowania tego problemu.

*P.12009
24.06.2019*

4/2019

Autor: **Sylwester Spadło**

Zgłoszenie przyjęto w formie elektronicznej za pomocą systemu eSesja.

Numer systemowy: 2492/0/2492 | 2019-06-23 22:18:45 | czas wydruku: 2019-06-24 08:19:34