



OZNACZENIA:

— Złącze wyrównawcze np GALMAR G11903 n/t – łączyć do najbliższej tablicy przewodem LYzo 6,0 mm2

UWAGI:

- Przewody prowadzić w rurach ochronnych.
- Przebiecia przez ściany uszczelnić masą trwałe plastyczną o odporności ogniowej konstrukcji ścian.
- Przewody wprowadzane pod zaciśk oznakować
- Wszystkie aparaty opisać.

OZNACZENIA:

- UZIOM z płaskownika Fe/Zn 4x25 w ziemi lub w fundamencie
- Zwody poziome na dachu oraz przewody odprowadzające z pręta Fe/Zn d=8 mm na uchwtach naciągowych
- Złącze krzyżowe - łączenie zwodów poziomych
- ! Złącze pomiarowe instalacji odgromowej lh=0,8 m od ziemi
- Złącze spawane - łączenie uzioru fundamentowego

UWAGI:

Wszystkie połączenia w instalacji uziemiającej wykonać jako metaliczne śrubowe lub spawane

Połączenia zabezpieczyć przed korozją powłoką antykorozyjną

Wszystkie urządzenia metalowe wystające ponad dach połączyć z zwodami poziomymi

W przypadku nieuzyskanie odpowiedniej wartości oporności uzioru Ru<3,0 Oma należy wykonać uziom głęboki

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI
1	Korytarz	m <sup>2</sup> Pos. PCV
2	Magazyn	m <sup>2</sup> Pos. PCV
3	Apteka	m <sup>2</sup> Gres
4	Korytarz	m <sup>2</sup> Pos. PCV
5	WC	m <sup>2</sup> Gres
6	Pom. socjalne	m <sup>2</sup> Pos. PCV
7	Magazyn	m <sup>2</sup> Pos. PCV
8	Magazyn	m <sup>2</sup> Pos. PCV
9	Magazyn	m <sup>2</sup> Pos. PCV
10	Sala	m <sup>2</sup> Pos. PCV
11	Węzeł sanitarny	m <sup>2</sup> Gres
SUMA		m <sup>2</sup>

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
PRZEZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE  
UKŁADU SIECI TNC-S

'ARMAX' Sp. z o.o. 21-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13 tel. 601063960	
Nazwa obiektu	
Termomodernizacja budynku OSP Jagodne	
Inwestor:	Adres obiektu:
Gmina Mirzec Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec	Jagodnie 118, OSP gm. Mirzec
Przedmiot:	Nr rys.
Rzut parteru Plan instalacji wyrównania potencjałów	U.05.02
Przełaz:	Nazwa:
	Teodor Małek
Przełaz:	
Przełaz:	Robert Nowak
Przełaz:	Dariusz Celuch
Data: 03.2019	
Strona: 1	