

UWAGI:

1. Tablicę 40T1 wykonać w wersji natynkowej natomiast 40T2 podtynkowej
2. Stopień ochrony obudowy IP54
3. W rozdzielnicy przewidziano 10% rezerwy
4. Aparatura modułowa 3kA

Rozdzielna:	1RG1
Moc zainst. w [kW]	Pi = 20,0
Wsp. jednoczesności:	0,5
Moc obliczeniowa. w [kW]	Po = 20,0
Prąd obliczeniowy [A]	Io = 21,7
Zabezpieczenie: [A]	Ibn = 28,9
Typ zabezpieczenia:	C32

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
POPRZEZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-S

'ARMAX' Sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13 tel. 601063960

Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku OSP Jagodne

Inwestor: Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

Adres obiektu: Jagodne 118, OSP gm. Mirzec

Przedmiot: Tablica 1TG1 cz. 1/3 – schemat zasilania

Nr rys.: Z.01.01

Skala:

Projektanci:	Nazwisko:	Nr upr:	Uprawnienia:	Podpis:
Projekt opracował:	Teodor Małek			
Projekt projektował:	Robert Nowak	GP-III-7342/184/84	elektryczne	
Projekt opracował:	Dariusz Celuch			

Data: 03.2019

Strona: