

UWAGI:

Przewody główne rozprowadzające ciepło/chłód do klimakonwektorów prowadzić w warstwie posadzki tak aby przykrycie wyniosło minimum 4cm oraz w bruzdach ściennych. Płony należy wykonać w bruzdach ściennych.
Główne przewody rozprowadzające ciepło/chłód należy zaizolować otulinami o grubości zależnej od średnicy rurociągu (według rozporządzenia).
Wszelkie otwory przez przegrody konstrukcyjne wykonać wiertnicą.

OZNACZENIA:

- zasilanie instalacji grzewczej/chłodniczej
- powrót instalacji grzewczej/chłodniczej
- Klimakonwektor stojący dwururowy z wbudowanym termostatem, z kratką frontową maskującą przyłącza hydrauliczne
- 28x1,5 instalacja C.O. wykonana z rur stalowych łączonych za pomocą połączeń zaprasowanych "Press"
- P1 plan instalacji grzewczej/chłodniczej

"ARMAX" Sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13 tel. 601063690

Nazwa obiektu:
Termomodernizacja budynku OSP Jagodne

Inwestor:
Gmina Mirzec
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

Adres obiektu:
Jagodne 118, dz. nr ewid. 519/3
gmina Mirzec

Przedmiot: Rozwinięcie instalacji grzewczej – chłodniczej

Skala: 1:100 | Nr rys.: S3 | Str.:

Projektanci:	Nazwisko:	Nr upr.:	Podpis:
Instalacje sanitarne projektował:	Ludwik Rogala	PDK/0066/POOS/06	
Instalacje sanitarne sprawdził:	Wojciech Kwaśnik	PDK/0007/POOS/07	
Projekt opracował:	Dariusz Celuch		

Data: 03.2019 Strona: