

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA		RODZAJ POSADZKI
1	Korytarz	3,62	m^2	Pos. PCV
2	Magazyn	1,30	m^2	Pos. PCV
3	Apteka	18,75	m^2	Gres
4	Korytarz	9,02	m^2	Pos. PCV
5	WC	2,06	m^2	Gres
6	Pom. socjalne	4,16	m^2	Pos. PCV
7	Magazyn	3,20	m^2	Pos. PCV
8	Magazyn	2,95	m^2	Pos. PCV
9	Magazyn	2,82	m^2	Pos. PCV
10	Sala	66,85	m^2	Pos. PCV
11	Węzeł sanitarny	5,50	m^2	Gres
SUMA		**120,23**	m^2	

OZNACZENIA:

zasilanie instalacji grzewczej/chłodniczej

powrót instalacji grzewczej/chłodniczej

Klimakonwektor stojący dwururowy z wbudowanym termostatem, z kratką frontową maskującą przyłącza hydrauliczne

18x1,2 instalacja C.O. wykonana z rur stalowych łączonych za pomocą połączeń zaprasowanych "Press"

P1 pion instalacji grzewczej/chłodniczej

UWAGI:

Przewody główne rozprowadzające ciepło/chłód do klimakonwektorów prowadzić w bruzdach ściennych. Piony należy wykonać również w bruzdach ściennych.

Główne przewody rozprowadzające ciepło/chłód należy zaizolować otulinami o grubości zależnej od średnicy rurociągu (według rozporządzenia).

Wszelkie otwory przez przegrody konstrukcyjne wykonać wiertnicą.

'ARMAX' Sp. z o.o.

27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13 tel. 601063690

Nazwa obiektu:

Termomodernizacja budynku OSP Jagodne

Inwestor:
Gmina Mirzec
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

Adres obiektu:
Jagodne 118, dz. nr ewid. 519/3
gmina Mirzec

Przedmiot: Rzut parteru instalacji grzewczej - chłodniczej

Skala: 1:100

Nr rys.: S2

Str.:

Projektanci:	Nazwisko :	Nr upr :	Podpis :
Instalacje sanitarne projektował:	Ludwik Rogala	PDK/0066/POOS/06	
Instalacje sanitarne sprawdził:	Wojciech Kwaśnik	PDK/0007/POOS/07	
Projekt opracował :	Dariusz Celuch		

Data : 03.2019 Strona :