

OZNACZENIA:

- - - UZIOM z płaskownika Fe/Zn 4x25 w ziemi lub w fundamencie

Zwody poziome na dachu oraz przewody odprowadzające z pręta Fe/Zn d=8 mm na uchwtach naciągowych

Złącze krzyżowe - łączenie zwodów poziomych

Złącze pomiarowe instalacji odgromowej h=0,8 m od ziemi

Złącze spawane - łączenie uziomu fundamentowego

UWAGI:

Wszystkie połączenia w instalacji uziemiającej wykonać jako metaliczne śrubowe lub spawane

Połączenia zabezpieczyć przed korozją powłoką antykorozyjną

Wszystkie urządzenia metalowe wystające ponad dach połączyć z zwodami poziomymi

W przypadku nieuzyskanie odpowiedniej wartości oporności uziomu Ru<3,0 Oma należy wykonać uziom głęboki

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PRZEZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE UKŁADU SIECI TNC-S

'ARMAX' Sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13 tel. 601063960

Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku OSP Jagodne

Inwestor: Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

Adres obiektu: Jagodne 118, OSP gm. Mirzec

Przedmiot: Rzut dachu, Plan instalacji odgromowej

Nr rys.: U.05.03

Skala: 1:100

Projektanci:	Nazwisko :	Nr upr :	Uprawnienia:	Podpis :
Projekt opracował:	Teodor Małek			
Projekt projektował:	Robert Nowak	GP-III-7342/184/84	elektryczne	
Projekt opracował:	Dariusz Celuch			

Data : 03.2019 Strona :