

Urząd Gminy Mirzec
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec
woj. świętokrzyskie

Warunki przyłączenia do sieci niskiego napięcia
Nr 632/09

W nawiązaniu do wniosku z dnia 22.05.2009, l.dz. 3083/09 określamy warunki przyłączenia
dla dowieszenia i dobudowy oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości
Gadka (zasilanie we stacji Gadka 2).


1. Miejscem przyłączenia będzie istniejący słup nr 10 obw. k. Skarżysko linii nN zasilanej ze stacji „Gadka 2”.
2. Odbiorca zostanie zakwalifikowany do V grupy przyłączeniowej.
3. Miejscem dostarczania energii oraz granicą eksploatacji będą zaciski prądowe na słupie nr 10 w miejscu przyłączenia projektowanego przewodu AsXSn do istniejącej linii oświetlenia drogowego.
4. Dla wykonania oświetlenia drogowego j.w. należy zrealizować następujące prace:
Dobudować linię napowietrzną oświetlenia drogowego. Projektowany przewód oświetlenia AsXSn dowiesić na projektowanych słupach przyłącza nr 10/1+1/03 odgałęzienia obwodu nN k-k Skarżysko oraz projektowanych słupach linii napowietrznej oświetlenia. Przekrój przewodu AsXSn dobrać wg obliczeń. Zastosować oprawy sodowe w II klasie ochronności w ilości i mocy zapewniającej wymagane natężenie oświetlenia dla danej kategorii drogi. Zabezpieczenie obwodu oświetlenia w stacji dobrać z uwzględnieniem projektowanego obciążenia. Obwód oświetlenia powinien spełniać wymagania w zakresie: spadków napięć, wybiórczości zabezpieczeń, ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej.

Powyższe prace należy wykonać w technologii PPN.

5. Układ pomiarowo – rozliczeniowy - istniejący w stacji „Gadka 2”.
6. Sieć niskiego napięcia zasilana ze stacji „Gadka 2” pracuje w układzie TN-C.
7. Na powyższe należy opracować projekt techniczny i uzgodnić go w ZUDP Starachowice i w RZE Skarżysko.
8. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia.

ko: 1 x TU

PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
Rejonowy Zakład Energetyczny Skarżysko


mgr inż. Stanisław Wikło