



- 11 -

PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
Rejonowy Zakład Energetyczny Skarżysko
ul. Rejowska 95
Tel.: (+48 41) 252 62 63 sekretariat
Faks: (+48 41) 252 63 62

STAROSTWO POWIATOWE
w Starachowicach
Wydział Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej
dr Władysław Borkowski
27-200 Starachowice

Skarżysko-Kamienna, 20-07-2010 r.

RIII/TU/RD/222/2485/2010

URZĄD GMINY MIRZEC
27-220 Mirzec

**Warunki przyłączenia do sieci niskiego napięcia
nr 846/10**

W nawiązaniu do wniosku z dnia 06.07.2010. L.dz. 3273/10 określamy warunki przyłączenia dla dowieszenia oprawy oświetleniowej na słupie nr 2/2 przy ul. Modrzewiowej w m. Mirzec Stary.

1. Miejscem przyłączenia będzie istniejący słup nr 2/2 linii nn „Mirzec Podborki 1”.
 2. Odbiorca zostanie zakwalifikowany do V grupy przyłączeniowej.
 3. Miejscem dostarczania energii oraz granicą eksploatacji będą zaciski prądowe na słupie nr 2/2 w miejscu przyłączenia oprawy oświetleniowej.
 4. Dla wykonania oświetlenia j.w. należy zrealizować następujące prace:
Dowieść oprawę oświetleniową w drugiej klasie ochronności na słupie nr 2/2 linii nn „Mirzec Podborki 1” Sieć oświetleniowa powinna spełniać wymagania w zakresie spadków napięć, wybiórczości zabezpieczeń, ochrony przeciwporażeniowej i ogromowej.
Powyższe prace należy wykonać w technologii PPN.
 5. Sieć niskiego napięcia zasilana ze stacji „Mirzec Podborki 1” pracuje w układzie TN-C.
 6. Na powyższe należy opracować dokumentację powykonawczą.
- Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia.

Z poważaniem,

PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
Rejonowy Zakład Energetyczny Skarżysko

Dyrektor
Krzysztof Cieślak

K/o: 1xTU